


**PROTECTOR 牌撒水頭**在本公司嚴格的製程、品質管制及包裝下，每一批須經消防署委託 CFS 財團法人消防安全中心基金會到場嚴格檢驗才出貨到各地經銷商，讓使用者更能安心使用。


| 型號         | PS007                   | PS008             |
|------------|-------------------------|-------------------|
| 安裝方向       | 水平側牆                    |                   |
| 標示溫度(動作溫度) | 68°C (65~78°C)          |                   |
| 放水量 K      | 80±4ℓ/min               |                   |
| 裝接螺紋       | PT1/2 15A               |                   |
| 裝接扭力       | 300kgf-cm               |                   |
| 安裝壓力範圍     | 1~10kgf/cm <sup>2</sup> |                   |
| 放射壓力範圍     | 1~7kgf/cm <sup>2</sup>  |                   |
| 試驗壓力       | 35 kgf/cm <sup>2</sup>  |                   |
| 感熱元件       | 玻璃球型<br>(5mm)           | 玻璃球型<br>(3mm)     |
| 感熱種類(動作時間) | 第 2 種<br>(72 秒以下)       | 第 1 種<br>(27 秒以下) |
| 容許最高周圍溫度   | 39°C                    |                   |
| 有效撒水半徑     | 左右各 1.524m, 前方 3.048m   |                   |



材料規格表



|            |                    |              |                          |                                 |
|------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1          | 玻璃球                | BULB         | 7                        | NORBULB N5                      |
| 1          | 彈片                 | SEAL         | 6                        | BERY. NICKEL SPRING TEFLON TAPE |
| 1          | 螺絲                 | LOAD SCREW   | 5                        | ASTM C36000                     |
| 1          | 內銅柱固定片             | CAP SEAT     | 4                        | ASTM S30400                     |
| 1          | 內銅柱                | CAP          | 3                        | ASTM C11000                     |
| 1          | 迴水板                | DEFLECTOR    | 2                        | ASTM C22000                     |
| 1          | 本體                 | FRAME        | 1                        | ASTM C37700                     |
| 件數<br>QTY. | 零件名稱<br>PARTS NAME | 件號<br>PT NO. | 規格記號<br>STD. DESIGNATION |                                 |



|            |                    |              |                          |                                 |
|------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1          | 玻璃球                | BULB         | 7                        | NORBULB N3                      |
| 1          | 彈片                 | SEAL         | 6                        | BERY. NICKEL SPRING TEFLON TAPE |
| 1          | 螺絲                 | LOAD SCREW   | 5                        | ASTM C36000                     |
| 1          | 內銅柱固定片             | CAP SEAT     | 4                        | ASTM S30400                     |
| 1          | 內銅柱                | CAP          | 3                        | ASTM C11000                     |
| 1          | 迴水板                | DEFLECTOR    | 2                        | ASTM C22000                     |
| 1          | 本體                 | FRAME        | 1                        | ASTM C37700                     |
| 件數<br>QTY. | 零件名稱<br>PARTS NAME | 件號<br>PT NO. | 規格記號<br>STD. DESIGNATION |                                 |